



ООО «РосТурПласт»  
140326, Московская обл., Егорьевский район, с. Лелечи, дом 47.

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Трубы для внутренней канализации из полипропилена

Труба ТК 110x2,7x500 с раструбом - ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: ВК110/500/ноябрь 2018г

КОЛИЧЕСТВО: шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ноябрь 2018г

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                   | Нормы по ТУ 4926-001-78044889-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Результат испытания                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид, маркировка                                                                                                                    | Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Цвет – серый. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке. | Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. |
| 2     | Конструкция, размеры                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 2.1   | Наружный диаметр, мм                                                                                                                       | 110 <sub>-0,4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110,2 / 110,3                                                                |
| 2.2   | Толщина стенки, мм                                                                                                                         | 2,7 <sub>-0,5/-0,2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,6 / 2,7                                                                    |
| 2.3   | Внутр. диаметр раструбной части                                                                                                            | 110,4+1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111,5                                                                        |
| 3     | Герметичность раструбных соединений труб и фасонных частей при температуре (23±2)°С и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин. | Без признаков разрушения и течи в соединениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соответствует                                                                |
| 4     | Комплектность                                                                                                                              | В комплект поставки должны входить трубы и уплотнительные кольца EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Комплектны                                                                   |
| 5     | Маркировка                                                                                                                                 | Каждый отрезок трубы, должен иметь маркировку, которая наносится в процессе экструзии автоматически при помощи бесконтактного маркиратора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Имеется                                                                      |

#### Условия хранения и транспортировки.

- В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.
- Хранение полипропиленовых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях. Трубные пакеты допускается хранить в штабелях высотой не более 2м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
- Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°С. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21°С запрещена. Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м от нагревательных приборов.

#### Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует соответствие труб техническим требованиям паспорта и ТУ 4926-001-78044889-2005 при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. **Гарантийный срок составляет - 10 лет**
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
  - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;
  - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

**Заключение:** Канализационные трубы из ПП наружным диаметром 110мм (партия № ВК110/500/ноябрь 2018г) соответствуют требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005.

Контролер ОТК:

КОНТРОЛЕР  
ОТК №1  
МУСАТОВА О.В.  
ООО «РОСТУРПЛАСТ»

Мусатова О.В.

ноябрь 2018г.