

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 743**

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Артикул изделия                  | EFXT160092SU                    |
| Наименование изделия             | Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2 |
| № партии                         | 0203222                         |
| Количество изделий в партии(п.м) | 3 216                           |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

**Результаты приёмо-сдаточных испытаний**

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 163 – 168                                      | 167                                     |
| Толщина стенки (мм)     | 7,5 – 10,5                                     | 9                                       |
| Длина (мм)              | 1970 – 2050                                    | 2000                                    |
| Внешний вид             |                                                | Соответствует                           |

**Гарантийный срок хранения:**

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:**

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК



Дмитриева Л.В.

Паспорт качества выдан 05.03.2022г.