

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2224

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/25-2
№ партии	146903310309322708163
Количество изделий в партии(п.м)	1 380

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия

№ РОСС RU.АЮ64.Н08377
от 16.06.2016

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	44 – 48	45
Толщина стенки (мм)	22,5 – 27,5	25,5
Длина (мм)	1970 – 2050	2020
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения:

18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/25-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК



Седлячек В.П.

Инженер ОТК



Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан

29.08.2016.