

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6  
тел. (861)240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

ООО «Эксперт-Юг»

Ю.В. Милохина

**Экспертное заключение**

№ 001450

от 10.12.2021

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:**

**1. Наименование объекта инспекции:** Краны шаровые компрессионного типа т.м. VALFEX®

**2. Заявитель:** ООО «Валф-Рус» Юридический адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д.13, корп.7, этаж 7, офис 703, Российская Федерация.  
ИНН: 3328495208, ОГРН: 1143328001321.

**Производитель:** ООО «Валф-Рус», юридический адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д.13, корп.7, этаж 7, офис 703, Российская Федерация. Адрес производства: 601446, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, строение 7Б/3, Российская Федерация.

**3. Основание для проведения инспекции:** по заказу ООО "Сертификация продукции", 600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576 №001476 от 03.12.2021г.

**4. Место проведения инспекции (фактический адрес):** Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.

**5. Дата (время) проведения инспекции:** с 03.12.2021 по 10.12.2021 г.

**6. Метод проведения инспекции:** Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

**7. Представленные на экспертизу материалы:**

- ТУ 28.14.13-011-21088915-2021 «Краны шаровые компрессионного типа т.м. VALFEX®»;
- Протокол лабораторных испытаний №10/99-777/ПР-21 от 26 ноября 2021 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

**8. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** Для систем хозяйственно-питьевого и ландшафтного водоснабжения.

**Продукция производится по:** ТУ 28.14.13-011-21088915-2021 «Краны шаровые компрессионного типа т.м. VALFEX®».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол лабораторных испытаний №10/99-777/ПР-21 от 26 ноября 2021 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 3)

| Контролируемые показатели                                                | Единицы измерения   | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня                                                                              | Результат Испытания                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Образец 1: Кран шаровой компрессионный тип т.м. VALFEX®                  |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Органолептические показатели                                             |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Запах водной вытяжки при 20°C                                            | балл                | ГОСТ Р 57164-2016          | не более 2                                                                                               | 0                                                                                                        |
| Привкус водной вытяжки при 20°C                                          | —                   | ГОСТ Р 57164-2016          | не более 2                                                                                               | 0                                                                                                        |
| Запах водной вытяжки при 60°C                                            | балл                | ГОСТ 3351-74               | не более 2                                                                                               | отсутствует                                                                                              |
| Привкус водной вытяжки при 60°C                                          | —                   | ГОСТ 3351-74               | —                                                                                                        | отсутствует                                                                                              |
| Цветность                                                                | градус              | ГОСТ 31868-2012            | не более 20                                                                                              | 4,3                                                                                                      |
| Мутность                                                                 | ЕМФ                 | ГОСТ Р 57164-2016          | не более 2,6                                                                                             | 1,9                                                                                                      |
| Осадок                                                                   | —                   | Инструкция №4259-87        | отсутствует                                                                                              | отсутствует                                                                                              |
| Пенообразование                                                          | —                   | Инструкция №4259-87        | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра — не выше 1мм | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра — менее 1 мм |
| Физико-химические показатели                                             |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Водородный показатель (водная вытяжка)                                   | ед. pH              | ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97    | 6-9                                                                                                      | 7,8                                                                                                      |
| Величина окисляемости перманганатной                                     | мгО <sub>2</sub> /л | ПНД Ф 14.1.2:4.154-99      | 5,0                                                                                                      | 3,0                                                                                                      |
| Санитарно-химические миграционные показатели*                            |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Модельная среда — дистиллированная вода                                  |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Время экспозиции — 10 суток. Температура раствора 60°C (лалес комнатная) |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Формальдегид                                                             | мг/л                | ГОСТ Р 55227-2012          | Не более 0,05                                                                                            | Менее 0,01                                                                                               |
| Спирт метиловый                                                          | мг/л                | МР № 29 ФЦ/828             | Не более 3,0                                                                                             | Менее 0,01                                                                                               |
| Спирт бутиловый                                                          | мг/л                | МУК 4.1.3166-14            | Не более 0,1                                                                                             | Менее 0,02                                                                                               |
| Спирт изобутиловый                                                       | мг/л                | МУК 4.1.3166-14            | Не более 0,15                                                                                            | Менее 0,003                                                                                              |
| Ацетальдегид                                                             | мг/л                | МУК 4.1.3166-14            | Не более 0,2                                                                                             | Менее 0,03                                                                                               |
| Этилацетат                                                               | мг/л                | МУК 4.1.3166-14            | Не более 0,2                                                                                             | Менее 0,01                                                                                               |
| Ацетон                                                                   | мг/л                | МУК 4.1.3166-14            | Не более 2,2                                                                                             | Менее 0,1                                                                                                |
| Санитарно-химические миграционные показатели*                            |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Модельная среда — дистиллированная вода                                  |                     |                            |                                                                                                          |                                                                                                          |

| Время экспозиции – 30 суток. Температура раствора 20°С (далее комнатная) |      |                   |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|-------------|
| Формальдегид                                                             | мг/л | ГОСТ Р 55227-2012 | Не более 0,05 | Менее 0,01  |
| Спирт метиловый                                                          | мг/л | МР № 29 ФЦ/828    | Не более 3,0  | Менее 0,01  |
| Спирт бутиловый                                                          | мг/л | МУК 4.1.3166-14   | Не более 0,1  | Менее 0,02  |
| Спирт изобутиловый                                                       | мг/л | МУК 4.1.3166-14   | Не более 0,15 | Менее 0,003 |
| Ацетальдегид                                                             | мг/л | МУК 4.1.3166-14   | Не более 0,2  | Менее 0,03  |
| Этилацетат                                                               | мг/л | МУК 4.1.3166-14   | Не более 0,2  | Менее 0,01  |
| Ацетон                                                                   | мг/л | МУК 4.1.3166-14   | Не более 2,2  | Менее 0,1   |

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II, Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

наименование продукции; область применения; состав; дата выпуска; нормативный документ; срок эксплуатации; наименование производителя и адрес производства.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Краны шаровые компрессионного типа т.м. VALFEX®, производитель: ООО «Валф-Рус», юридический адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д.13, корп.7, этаж 7, офис 703, Российская Федерация. Адрес производства: 601446, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, строение 7Б/3, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II, Раздел 3. «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач

Квашулько А.П.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»

В.С.Набоких